

รายการทดสอบ	หน่วย	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคาร ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
		ฉบับเดิม (พ.ศ.2548)	ฉบับใหม่ (พ.ศ.2567)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	✓	✓
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	✓	✓
ซีโอดี (COD)	มก./ล.	✓	ยกเลิก
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	มก./ล.	✓	✓
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	มก./ล.	✓	✓
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	✓	✓
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	มก./ล.	✓	✓
น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	มก./ล.	✓	✓
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มก./ล.	✓	ยกเลิก
คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	มก./ล.	ไม่ทดสอบ	✓
โคลิฟอร์ม (Coliforms)	MPN/100 มล.	✓	✓
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliforms)	MPN/100 มล.	✓	✓